



ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อยอร์ก ขนาด 600,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ที่หอประชุมใหญ่กรมอุตุนิยมวิทยา ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ประกาศสอบราคานี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2399-4566 ถึง 74 ต่อ 501 และ 0-2393-5615 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(นางสาวสมศรี ฮันตระกูล)

รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 600,000 บีทียู

1. ผู้เสนอราคาจะต้องมีอาชีพในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
2. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลงานในการติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยมีขนาดไม่น้อยกว่าที่การจ้างเหมาซ่อมตามประกาศนี้ (สำเนา)
4. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรเครื่องกล ระดับภาคี (ถ้ามี)
5. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อทรัพย์สินของทางราชการ
6. ผู้เสนอราคา ต้องมีการรับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือมากกว่า
7. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บและแสดงอุปกรณ์ที่เปลี่ยนทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันตรวจรับงาน
8. ถ้ามีงานอื่นๆที่นอกเหนือจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือคณะกรรมการตรวจฯ ขอให้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทันที โดยผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายต่างๆในงานที่เพิ่มขึ้น
9. ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน



รายละเอียดการซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ยอร์ก ขนาด 600,000 บีทียู
 ณ.อาคารหอประชุมใหญ่

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
1.	คอมเพรสเซอร์ 1 Copeland 35 HP Model :6RP2-3500-FSD		
1.1	ลึ้นทางดูด	Kit	3
1.2	ลึ้นทางอัด	Kit	3
1.3	แหวนอัด	Ea	6
1.4	แหวนกวาดน้ำมัน	Ea	6
1.5	บุช,แบร็ง (Cover,Center,Rear<Main)	Kit	1
1.6	ปรับเพลลา,ประกบกันสูบ,อัดแบร็ง	Set	1
1.7	พันขดลวด 35 HP	Job	1
1.8	ปะเก็น	Kit	1
1.9	ไดเออร์	Ea	2
1.10	น้ำมัน Compressure Sumiso 3 GS	Gl	3
1.11	น้ำยา R - 22	Dm	5
1.12	น้ำยา R-141 B (60Kg)	Lot	1
1.13	หัวหลักไฟฟ้า	Kit	
2.	คอมเพรสเซอร์ 1 Copeland 25 HP Model :4RH1-2500-FSD		
2.1	ลึ้นทางดูด	Kit	3
2.2	ลึ้นทางอัด	Kit	3
2.3	แหวนอัด	Ea	6
2.4	แหวนกวาดน้ำมัน	Ea	6
2.5	บุช,แบร็ง (Cover,Center,Rear<Main)	Kit	1
2.6	ปรับเพลลา,ปรับกันสูบ,อัดแบร็ง	Set	1
2.7	ล้างอบขดลวด	Job	1
2.8	ปะเก็น	Kit	1
2.9	ไดเออร์	Ea	2
2.10	น้ำมัน Compressure Sumiso 3 GS	Gl	3
3	อุปกรณ์เพิ่มเติมระบบความเย็น		
3.1	Temp Control 4 Step (Suginoniya FSE-4040A22 0-40° C)	ตัว	1
3.2	Oil Pressure Control (Suginomimy ENS-1C106YQ11 120 Sec.)	ตัว	2
3.3	Hight-Low Pressure Control (Suginomiya DNS-D306XM)	ตัว	2
3.4	Shell Filter Driere 7/8"	ตัว	2
3.5	Motor Fan Condenser (U.N. Motor Work ¾ HP 900 RPM)	ตัว	3
3.6	Magnatic Fumas 40 A 380 V. (42CE35AL106)	ตัว	4
3.7	Aeroflex ขนาด 1-5/8" หน้า 3/8"	งาน	1
4.	ค่าแรงและค่าดำเนินการ		